

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Moravy, Vsetín

U Skláren 781, Vsetín 755 01, tel. +420956957111, st957@lesy-cr.cz, ID DS: e8jcfns

AQOL s.r.o.
Tovární 1059
77900 Olomouc



VÁŠ DOPIS ZN.
 AQ2022018_9aLČR

ČÍSLO JEDNACÍ
 LCR957/055748/2023

SPISOVÁ ZNAČKA
 LCR0035193/2019

DATUM
 14.09.2023

VYŘIZUJE
 Ing. Večeřa Milan

TELEFON
 956 957 412

GSM

FAX

E-MAIL
 Milan.Vecera@lesy-cr.cz

Vyjádření správce toků k:

1. Vyjádření k ^{DSP *} ~~100~~ pro stavbu „Kanalizace a ČOV Pačlavice vč. M.č. Pornice a Lhota u Pačlavic“
2. Vyjádření k vypouštění odpadních do vodního toku“;

Účel:

^{DSP *} ~~100~~

a vypouštění odpadních do vodního toku

Zpracovatel:

AQOL s.r.o.

Investor:

VaK Kroměříž a.s.

* OPRAVIL: ING. M. VEČEŘA



Výše uvedeným záměrem jsou dotčeny zájmy Lesů České republiky, s. p., Správy toků-oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, pracoviště Buchlovice, pověřeným správou vodního toku Pačlavický potok, IDVT - 10205844 , ČHP 4-12-02-038 a Švábský p. 4-12-02-0360, IDVT 10189035. Na základě předložené dokumentace se nás výše uvedené stavba dotýká v následujících lokalitách:



1. Obec Pačlavice. V obci Pačlavice dochází ke křížení (u hlavního silničního mostu) a souběhu (ve spodní části obce) s námi spravovaným vodním tokem Pačlavický p.
2. Lhota u Pačlavic. V obci Lhota u Pačlavic dochází ke křížení (ve spodní části obce) s námi spravovaným vodním tokem Pačlavický p.
3. Pornice. V obci Pornice dochází 2x ke křížení (u hlavního silničního mostu a v horní části obce) a souběhu (ve střední části obce) s námi spravovaným vodním tokem Švábský p.

Správce vodního toku souhlasí s výše uvedeným záměrem.

Souhlas se záměrem je vydán za podmínek:

1. V místě všech souběhů s vodním tokem požadujeme zachování ochranného manipulačního pruhu drobných vodních toků 6 m od břehové hrany vodního toku na obou březích VT
2. V místě všech křížení s vodním tokem bude kanalizace uložena pod korytem vodního toku v opevnění s přesahem 6 m od břehové hrany vodního toku na obou březích vodního toku. Hloubka uložení pod

- pevným dnem(po odstranění případného nánosů) vodního toku bude min. 1,0 m. Během prací nesmí dojít ke znečištění zeminy ropnými látkami a stavebník musí po realizaci uvést pozemky a opevnění koryta do původního stavu. Respektovat platnou ČSN 75 21 30 pro křížení a souběhy vodních toků
3. Všechny vyústní objekty do VT(odlehčení kanalizace apod.) budou opevněny a osazeny tak,aby spodní hrana potrubí byla min.50 cm nad stávajícím dnem VT a nezasahovaly do průtočného profilu VT. Vyústní objekty budou v majetku investora s povinností pravidelné údržby.Požadujeme respektovat platnou odvětvovou technickou normu vod. hospodářství TNV 75 21 31 pro odběrné a výpustné objekty na vodních tocích. Pokud bude vyústní objekt na pozemku správce toku je nutné uzavření majetkoprávních smluv mezi Lesy České republiky, s.p. a investorem. Pro další jednání ve věci uzavření smluv kontaktujte referenta pozemkové evidence pana Viktora Dvořáčka (tel.:956 942 329, 724 623 849; email: viktor.dvoracek@lesycr.cz)
4. Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní křížení pod naším pozemkem a VT, bude před zahájením stavby uzavřen na dotčené pozemky správce toku smluvní vztah mezi Lesy České republiky, s.p. a investorem. Pro další jednání ve věci uzavření smluv kontaktujte referenta pozemkové evidence pana Viktora Dvořáčka (tel.:956 942 329, 724 623 849; email: viktor.dvoracek@lesycr.cz)
5. V souladu s § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění, konkrétně dle odvětvové technické normy vodního hospodářství „Hospodaření se srážkovými vodami“ (TNV 75 9011) požadujeme nastavit regulovaný odtok (retenci) srážkových vod do vodního toku s množstvím maximálně 10 l (s/ha) v souladu se současně platnou legislativou
6. Požadujeme, aby byly při vypouštění vod dodrženy stanovené zákonné přípustné limity znečišťujících látek dle současné platné legislativy.

Výše uvedené vyjádření platí dva roky od jeho vydání.

S pozdravem

Ing. Dagmar Vašíková
LESYČR Digitální podpis:
14.09.2023 12:57

Ing.Dagmar Vašíková
technik vodního hospodářství