

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“ či „zákon“)

1. Identifikační údaje o veřejné zakázce a o zadavateli

1.1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky	Kanalizace a ČOV Pačlavice, včetně m. č. Pornice a Lhota u Pačlavic
Režim veřejné zakázky	podlimitní
Druh zadávacího řízení	otevřené řízení
Druh veřejné zakázky	stavební práce

1.2. Identifikační údaje zadavatele

Název	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Sídlo	Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
IČO	49451871
Zastoupené	Ing. Petrem Vedrou, ředitelem společnosti
Právní forma	akciová společnost
Profil zadavatele	https://zakazky.vak-km.cz

1.3. Identifikační údaje smluvního zástupce zadavatele ve smyslu § 43 zákona

Název	Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.
Sídlo	Opletalova 1525/39, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO	07417641
Zastoupený/á	Mgr. Filipem Petrášem, společníkem a jednatelem
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Kontaktní osoba	Mgr. Michal Uherek michal@petrasrezek.cz

2. Předmět vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel na základě žádosti dodavatele ze dne 30.05.2024 poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

žádáme zadavatele o přehodnocení požadavku dle Smlouvy o dílo, čl. III., bod 5., a to délku zkušebního provozu, včetně jeho hodnocení v délce 14 měsíců.

Žádáme o úpravu tohoto časového údaje na dobu - délku 12 měsíců.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel setrvává na současném požadavku zkušebního provozu díla včetně jeho vyhodnocení v předpokládané délce 14-ti měsíců. Jedná se o standardní podmínku zadavatele.

Dotaz č. 2:

V objektu SO02 – Čistírna odpadních vod“ je rozpor v druhu zvukoizolačního materiálu uvedeného v Technické zprávě a v položkovém rozpočtu.

Dle Technické zprávy má být zvukoizolační obklad:

„V místnosti dmychárny (č. 105) je uvažováno s obkladem omítnutých stěn a stropu zvukovou izolací tl. 35 mm. Jedná se o akustickou lisovanou pěnu tl. 20 mm /min. hustota 120 kg/m³) obloženou z desek z dřevěných vláken – zvukoizolační obklad, tl. 15 mm s předpokládaným akustickým útlumem $aw=0,9$.“

Dle položkového rozpočtu má být zvukoizolační obklad:

110	M	R625001	deska akustická tl. 35 mm lisovaná polyuretanová pěna, pyramidový povrch, samozhášivý materiál	m ²	49,946		0,00
-----	---	---------	--	----------------	--------	--	------

Žádáme Zadavatele o vyjasnění tohoto rozporu a uvedení která izolace bude použita.

Odpověď na dotaz č. 2:

V soupisu prací byla provedena oprava skladby S5 (akustický obklad v místnosti 105) v objektu SO 02 Čistírna odpadních vod s dopadem na položky soupisu prací:

- zrušené položky číslo 109, 110, 112,
- změněné množství u položek číslo 111, 238, 239, 240,
- nové položky číslo 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249.

Zadavatel předkládá upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je pro zpracování nabídky závazný.

3. Další informace a přílohy

Informace 1:

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno v souladu s § 98 zákona ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti.

Informace 2:

Zadavatel posoudil vznesené dotazy a poskytnuté odpovědi na ně, a s ohledem na jejich obsah a dopad do zpracování nabídek rozhodl v souladu s § 99 zákona o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek uvedená v Oznámení o zahájení zadávacího řízení se mění takto:

Lhůta pro podání nabídek – den: **13.06.2024**

Lhůta pro podání nabídek – čas: **09:00**

Oprava Oznámení o zahájení zadávacího řízení je zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Přílohy:

02_Soupis + výkaz výměr_oprava

Ve Zlíně (dle data elektronického podpisu)

Mgr. Filip Petráš, advokát
Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele