


[illegible]

Z HLEDISKA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:
UVNITŘ ČERPAČÍ STANICE SE JEDNÁ O PROSTORY, VE KTERÉM ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ
ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZAHRNUJE ZVÝŠENÉ VLASTNÍ NEBEZPEČÍ (ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ
PROSTORY)
VNĚJŠÍ VLIVY: NAD HLADINOU - AB6 (S OMEZENÍM -25 AŽ +50°C); AD4; AF4; BC3
POD HLADINOU - AB8 (TRVALÉ PONOŘENÍ)

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc aqol@aqol.cz, www.aqol.cz				 AQOL projekce inženýring realizace vodos hospodářských staveb	
VYPRACOVAL	JAROSLAV DOSTÁL	ODP. PROJEKTANT	JAROSLAV DOSTÁL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2022018
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetinská 3666/64, 767 01 Kroměříž			DATUM	3/2024
ZAKÁZKA KANALIZACE A ČOV PAČLAVICE VČETNĚ M.Č. PORNICE A LHOTA				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	3A4
				MĚŘITKO	1:25
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.8 PS 03 ČERPACÍ STANICE- ELEKTROTECHNOLOGIE ČS3-2 ELEKTROTECHNOLOGIE - DISPOZICE				ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
				D.8.6	